ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЦЕНТРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юр. адрес: ул. Рождественка, д.5/7, Москва, 107031
Почт. адрес отделов по Тверской области: Дачная ул., д.73, Тверь, 170021
Телефон: (4822) 52-25-59, Факс: (4822) 70-65-41
E-mail: tvenz@cntr.gosnadzor.ru http://www.cntr.gosnadzor.ru
ОКПО 02844133, ОГРН 1067746766240
ИНН/КПП 7702609639/770201001

г.Тверь
(место составления акта)

12 октября 2018года
(дата составления акта)
11 часов 00 минут
(время составления акта)

Акт проверки
органом государственного контроля (надзора) юридического лица Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №3
№ 7.1-0745вн-А/0395-2018

сокращенное название организации, ИНН

По адресу /адресам: 170007, Тверская обл., г. Тверь, ул. Новая Заря, д.23
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.09.2018г № Т-745-пр «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица».

(вид документа с указанием реквизитов (дата, номер), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должности руководителя, заместителя руководителя органа, государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №3
(Сокращенное наименование: МОУ СОШ №3), ИНН 6902026777, ОГРН 1026900566076
зарегистрированного по адресу:
Юридический адрес: 170007, Тверская обл., г. Тверь, ул. Новая Заря, д.23
тел.(4822) 50-15-72 (89105324824)

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

Дата и время проведения проверки:
«___» _____ 2018 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ___

Заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 8 часов в период с 11.10.2018 по 12.10.2018
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Центральным управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения (приказа) о проведении проверки ознакомлен:
Директор Афанасьева Светлана Анатольевна
11.10.2018г. в 11 час. 00 мин.
(заполняется при проведении выездной проверки)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(документа, дата согласования, должность, Т.О.Фамилия, наименование органа прокуратуры (только для внеплановых проверок, требующих согласование с органами прокуратуры)

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

- Кулешова Ольга Васильевна - государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Тверской области Центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводнвшего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

- Директор Афанасьева Светлана Анатольевна, действующая на основании Устава, утвержден приказом начальника управления образования администрации города Твери №566 от 15.05.2015, постановление администрации г.Твери №26-к от 21.03.2018, приказа о приеме на работу Управления образования администрации г.Твери 10-к от 07.04.2016

(должность, наименование организации)

В ходе проведения проверки установлено:

Номер проверенного пункта предписания	Описание и характер выявленных нарушений	Наименование нормативно–правовых актов, инструкций, правил и номера статей (пунктов), требования которых нарушены	Результаты проверки выполнения пункта предписания	Лицо, ответственное за не устранение нарушения в установленный срок
1	2	3	4	5
1	Отсутствуют в графиках ППР (планово-предупредительных ремонтов) ремонт электрического освещения, профилактические измерения и испытания параметров электрооборудования.	Пункт 2.12.12 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003г. №6, зарегистрировано в Минюсте РФ 22.01.2003г., №4145 ПТЭЭП	Выполнено, копия прилагается	--
2	В паспортах кабельных линий отсутствуют отметки об осмотрах кабельных линий, проложенных в земле (1/3 мес.) (школа)	Пункт 2.4.5 ПТЭЭП	Выполнено, копия прилагается	--
3	Не вносятся изменения в схемы электроустановок, выполненные в процессе эксплуатации, за подписью ответственного за электрохозяйство ШС 4/1 - школа	Пункт 1.8.2 ПТЭЭП	Выполнено, копия прилагается	--
4	Не обеспечивают автоматические выключатели селективность отключения потребителей, получающих от них питание - ШС 4/1 школа	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП	Выполнено, фото прилагается	--
5	Отсутствуют в протоколах наличия цепи между заземлёнными установками и	Пункт 2.7.4 ПТЭЭП	Выполнено, копия прилагается	--

	элементами заземлённой установки: корпуса электрощитов.			
6	Не указаны надписи около рукоятки вводного рубильника, указывающее операцию для которой он предназначен («Включено», «Отключено») (детский сад)	Пункт 2.2.14 ПТЭЭП	Выполнено, фото прилагается	--
7	Отсутствует в организации запас калиброванных плавких вставок, соответствующих типу предохранителей. (гр.2.3 ф. «С» школа)	Пункт 2.2.16. ПТЭЭП	Выполнено, фото прилагается	--
8	Не обеспечена защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников (детский сад)	Пункт 2.7.7 ПТЭЭП	Выполнено, фото прилагается	--
9	Не выполнены требования по нанесению диспетчерских наименований на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов. (детский сад)	Пункт 2.2.20 ПТЭЭП	Выполнено, фото прилагается	--
10	Отсутствует документация по системе уравнивания потенциалов в зданиях школы и детского сада.	Пункт 2.7.3 ПТЭЭП	Выполнено, фото прилагается	--
11	Не проводятся осмотры заземляющих устройств (детский сад)	Пункт 2.7.8, приложение 3 ПТЭЭП	Выполнено, копия прилагается	--
12	Не обеспечено занесение в паспорт заземляющего устройства осмотры заземляющего устройства детского сада.	Пункт 2.7.9 ПТЭЭП	Выполнено, копия прилагается	--
13	Не проведена проверка устройств защитного отключения (далее - УЗО) в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя и нормами испытаний электрооборудования (водонагреватель кухня, процедурный кабинет школа)	Пункт 2.7.19, приложение 3 ПТЭЭП	Выполнено, копия прилагается	--
14	Не обеспечено наличие надписей на лицевой стороне шкафов освещения с указанием наименования (щита или сборки), номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	Пункт 2.12.5 ПТЭЭП	Выполнено, фото прилагается	--

15	Отсутствуют отметки о проведении работ и проверок: исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза в год.	Пункт 2.12.16 ПТЭЭП	Выполнено, фото прилагается	--
16	Отсутствует изоляция на свободных жилах кабелей: (детский сад - вводной кабель на изоляторах, школа подгар изоляции автомат посудомоечной машины)	Пункт 2.6.15 ПТЭЭП	Выполнено, фото прилагается	--
17	Не обеспечено наличие в инструкциях по охране труда порядка производства работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации	Пункты 1.2.2, 1.3.9, 1.7.4 ПТЭЭП; пункты 1.2, 2.4, 2.5, 8.6 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ут. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н (зарег Министерством юстиции РФ, рег № 30593 от 12.12.2013), (далее - ПОТЭЭ)	Выполнено, копия прилагается	--
18	Защитный нулевой (PE) и рабочий нулевой (N) проводники присоединены под один зажим (котельная детский сад)	1.7.2.ПТЭЭП, п.1.7.135.ПУЭ	Выполнено, фото прилагается	--
19	Не закреплена клеммная крышка соединений жил вводного кабеля на здании детского сада.	1.7.2.ПТЭЭП, 2.1.26 п. ПУЭ	Выполнено, фото прилагается	--

*выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательных требованиям: --

(с указанием положений (нормативных) правовых актов)

*выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) органов муниципального контроля

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки выполнения ранее выданного предписания, указание реквизитов выданного предписания):

_____

(с указанием реквизитов выданных предписаний)

№ п/п	Указание о невыполненных пунктах предписания со сроком исполнения	Наименование нарушений, которые не были устранены в установленный срок	Лица, допустившие нарушения
-	-	-	-

*нарушений не выявлено: _____

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), **внесена**

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:
1.Копия распоряжения от 13.09.2018г № Т-745-пр «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» на 4л. в 1 экз.;
2. Отчет о выполнении предписаний.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор: _____ О.В. Кулешова

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

Директор Афанасьева Светлана Анатольевна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«12» 10 2018г. _____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)