

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тверской области

(наименование территориального органа МЧС России)

170034, г. Тверь, улица Дарвина д. 12 (4822) 42-92-01, kancelariya69@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Твери

(наименование органа государственного пожарного надзора)

170033, г. Тверь, бульвар Цанова, д. 2 тел. (4822) 66-68-04, E-mail: ond-tver@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 50 / 1 / 48

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тверская гимназия № 6» (далее - МОУ Тверская гимназия № 6), в лице законного представителя Заместителя директора МОУ Тверская гимназия № 6 Загораева В.Н.

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Твери по пожарному надзору, врио начальника ОНД и ПР по г. Твери майора внутренней службы Машкова И.Н.

от " 12 " 03 20 21 года № 50 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ

"О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. " 25 " 03 20 21 по 14 ч 00 мин. " 02 " 03 20 21 проведена проверка комиссией в составе:

- Токмаков Дмитрий Юрьевич, государственный инспектор г. Твери по пожарному надзору, инспектор ОНД и ПР по г. Твери :

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заместителя директора МОУ Тверская гимназия № 6 Загораева В.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Строк устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Вид нарушения: в подвальном помещении, на лестничной клетке 1 этажа допускается эксплуатация электросветильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. Мероприятия по устранению: установить на электросветильники колпаки (рассеиватели), предусмотренными конструкцией в подвальном помещении и на лестничной клетке.	пп. «в» п. 35 Постановление правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «О противопожарном режиме» (далее - ППР в РФ)	01.09.2021 включитель но	

2.	<u>Вид нарушения:</u> Не оборудована установкой автоматической пожарной сигнализации левая часть коридора строения литер Б. <u>Мероприятия по устранению:</u> Оборудовать установкой автоматической пожарной сигнализации левая часть коридора строения литер Б.	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123-ФЗ)	01.09.2021 включитель но	
3.	<u>Вид нарушения:</u> Пожарные шкафы № 4, 8 изготовлены из горючих материалов <u>Мероприятия по устранению:</u> Установить пожарные шкафы № 4, 8 из не горючих материалов	ст. 107 ч. 4 ФЗ № 123-ФЗ.7	01.09.2021 включитель но	
4.	<u>Вид нарушения:</u> Под лестничным маршем допускается хранение различных предметов <u>Мероприятия по устранению:</u> Не допускать хранение различных предметов под лестничном маршем.	пп.«б» п. 27 ППР в РФ	01.09.2021 включитель но	
5.	<u>Вид нарушения:</u> допускается хранение горючих предметов в электрощитовой строения литер Б. <u>Мероприятия по устранению:</u> Не допускать хранение горючих предметов в электрощитовой строения литер Б.	пп. «е» п. 35 ППР в РФ	01.09.2021 включитель но	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат), в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Инспектор ОНД и ПР по г. Твери Токмаков Д.Ю.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



“ 02 ” 03 20 21

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)