

**Муниципальное
общеобразовательное учреждение
«Тверская гимназия №6»**

170100, г.Тверь,
ул.Советская, д.1.
тел 8(4822) 34-97-43
факс 8 (4822) 34-97-43
gimn6@school.tver.ru

« 11 » 05 2021 № 83
на № _____ « _____ » _____ 2021

Главному государственному
инспектору г. Твери по пожарному
надзору,
врио начальника ОНД и ПР по г. Твери
майору внутренней службы
Машкову И. Н.

ИНФОРМАЦИЯ

о принятых мерах по выполнению предписания №50/1/48 от 2 марта 2021 г.

- п. 1 Электросветильники со снятым колпаком в подвале и рассеиватели на лестничной клетке демонтированы.
- п.3 Заключен контракт с ООО «ПожгарантСервис» замены деревянных пожарных шкафов на металлические.
- п.4 Временно хранящиеся металлические экраны на радиаторы отопления убраны.
- п5. Запасные парты хранящиеся в электрощитовой строения «литерБ» перенесены в учебные классы начальной школы.

Директор МОУ «Тверская гимназия №6»

 Т. Я. Скрипченко

