

**Муниципальное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная
школа № 1**

170001, г. Тверь, Тверская область
ул. Виноградова, д.4
Тел./факс: 8(4822) 42-44-54
e-mail: sosh1@school.tver.ru;
tver_school1@mail.ru

Ведущему специалисту-эксперту
отдела санитарного надзора
Корочкиной Л.Ю.

от «12» апреля 2023 г № 80
на № _____ от «__» _____ 20__ г

Уважаемая Лилия Юрьевна!

В ответ на замечания, изложенные в протоколе осмотра при проведении профилактического визита, произведенного 10.04.2023 г, сообщая:

1. П. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 - вытяжные вентиляционные решетки в кабинете химии № 63 приведены в порядок.
2. П.2.4.11 СП 2.4.3648-20 - в туалетах второго и третьего этажа установлены держатели для туалетной бумаги.
3. По пункту 2.8.9 СП 2.4.3648-20 – замена неисправной лампы искусственного освещения будет произведена 15.04.2023 г в период отсутствия учебного процесса.
4. П.2.5.3 СП 2.4.3648-20 - выявленные дефекты отделки стен в кабинете № 63, в туалете и на лестничных пролетах будут устранены в период подготовки школы к новому учебному году, ремонтные работы запланированы на июль 2023 года.
5. По пункту 3.4.5 СП 2.4.3648-20 - в управление образования Администрации города Твери направлено ходатайство с коммерческими предложениями с расчетом необходимых средств для закупки тумбочек для хранения обуви.

Директор школы



С.С.Никитина - С.С.Никитина

П О Л У Ч Е Н О	Управления Роспотребнадзора по Тверской области	П О Л У Ч Е Н О
	13 АПР 2023	
	Специалист <i>Жуков</i>	