

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 29**

170042, г.Тверь,
пер. Никитина, д.12
тел.(4822)52-20-57, (4822)52-22-54
факс (4822)52-20-57
эл.почта: sosh29@school.tver.ru

« 28 » 08 2023 г. № 279

на № _____ « _ » _____ 20__

Руководителю Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Тверской области
Главному государственному
санитарному врачу

Выскубову А.Ф.



Письмо об устранении нарушений.

На основании предписания № 02/192-п от 17.04.2023 об устранении нарушений обязательных требований сообщаем следующую информацию:

1. Остекление окон на 2 и 3 этаже выполнено (фото прилагается). Остекление на лестничном проеме (справа от главного входа) – составлена смета № 404 на замену оконных блоков (копия сметы прилагается).
2. В кабинетах №№ 15,17,18,19,29,44 ограждения на отопительные приборы установлены (фото прилагается).
3. В кабинетах №№ 38,17,18,19 установлены новые светильники, лампы одинакового спектра светового излучения (фото прилагается).
4. Дефекты покрытия на стене в кабинете № 45 устранены, стены покрашены (фото прилагается).

Приложения:

1. Фото остекления окон – на 2 листах;
2. Копия сметы замены оконных блоков – на 4 листах;
3. Фото ограждения отопительных приборов – на 15 листах;
4. Фото новых светильников с лампами одинакового спектра светового излучения – на 15 листах;
5. Фото кабинета № 45 – на 2 листах.

Директор МОУ СОШ № 29



Деев

О.А. Нестерова