

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 69240041000110029440

Дата: «27» марта 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«08» апреля 2024 г., 15 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

170034, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40, ИНН 6902025124, ОГРН 1026900558695, Тверь, Паши Савельевой ул., д.4, чрезвычайно высокий риск.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Тверская область, город Тверь, Паши Савельевой ул., д.4

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «03» апреля 2024 г.
по «08» апреля 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

с «__» _____ г.

по «__» _____ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования физических факторов неионизирующей природы (освещенность, микроклимат), воздух закрытых помещений, вода водопроводная питьевая:

с «03» апреля 2024 г.

по «08» апреля 2024 г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

1) Кожина Любовь Владимировна – старший специалист 1 разряда отдела санитарного надзора.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены специалисты:

- 1) Тимохина Татьяна Владимировна – заведующая отделом санитарно-гигиенических экспертиз, врач по гигиене труда
- 2) Васильева Дарья Викторовна - химик – эксперт,
- 3) Дегтярева Екатерина Владимировна - химик – эксперт,
- 4) Максимова Екатерина Евгеньевна - химик – эксперт,
- 5) Лямцева Олеся Игоревна – химик – эксперт,
- 6) Суменкова Галина Борисовна – врач-лаборант,
- 7) Елкина Лариса Юрьевна-врач-лаборант,
- 8) Ляпунова Диана Игоревна - химик-эксперт,
- 9) Алферов Вячеслав Валерьевич - химик-эксперт,
- 10) Биберина Евгения Сергеевна – химик-эксперт,
- 11) Алексеева Дарья Владимировна-химик-эксперт,
- 12) Щербакова Елена Евгеньевна- химик-эксперт,
- 13) Копытенко Елена Борисовна – врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям,
- 14) Кутилин Павел Сергеевич – эксперт-физик,
- 15) Иванов Александр Николаевич – химик-эксперт,
- 16) Рассказова Елена Николаевна - фельдшер-лаборант.

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.710006 от 30.04.2015 выдано Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 01.04.2015)

Бессрочный аттестат аккредитации №RA.RU.510131 от 28.10.2016 выданный Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.08.2016)

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Директор МОУ СОШ № 40 – Гулина Ирина Алексеевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) Осмотр в следующие сроки:

с «03» апреля 2024 г.

по «03» апреля 2024 г.

2) Инструментальное обследование в следующие сроки:

с «03» апреля 2024 г.

по «03» апреля 2024 г.

3) Экспертиза в следующие сроки:

с «03» апреля 2024 г.

по «08» апреля 2024 г.

4) Истребование документов в следующие сроки:

с «03» апреля 2024 г.

по «08» апреля 2024 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Учредительные документы организации;

2. Устав;

3. Приказ (распоряжение) о назначении на должность руководителя юридического лица;

4. Должностная инструкция;

5. Акты выполненных работ по дератизации и дезинсекции за 2023 г.;

6. Договор со специализированной организацией на вывоз отходов;

7. Документы, подтверждающие проведения обследования технического состояния систем вентиляции с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (не реже 1 раза в 10 лет).
8. Контракт со специализированной организацией на сбор и обезвреживание люминесцентных ламп;
9. Расписание уроков, звонков;
10. Программа производственного контроля;

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

МОУ СОШ № 40 расположена по адресу: г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д. 4.

Тип муниципального учреждения – бюджетное, учредителем муниципального общеобразовательного учреждения является муниципальное образование г. Тверь. Функции и полномочия учредителя осуществляет Управление образования администрации г. Твери.

Представлен акт о проведении дезинсекции № 2830 от 27.07.2023 от ООО «Вэлга».

Представлен акт о проведении дератизации № 2556 от 27.07.2023 от ООО «Вэлга».

Представлен акт проверки эффективности работы вентиляции от 29.04.2021 № 163 от ООО «Инженерные системы».

У МОУ СОШ № 40 присутствует санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.01.000.М.000374.07.16 от 28.07.2016 о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется по контракту № 24408 от 29.12.2023 с ООО «Тверьспецавтохозяйство».

На оказание услуг по обращению с отходами I-II классов опасности заключен договор с ФГУП «ФЭО» № 43890 от 23.12.2022.

Устав Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 40» утвержден приказом начальника Управления образования администрации города Твери № 1277 от 25.11.2015г., с изменениями приказ №18 от 15.01.2016г. и № 678 от 12.08.2021г.
Сокращенное название: МОУ СОШ №40

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования:

- I ступень образования (1-4 классы - начальное общее образование),
- II ступень образования (5-9 классы - основное общее образование),
- III ступень образования (10-11 классы - среднее общее образование).

Образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования МОУ СОШ № 40 осуществляет при наличии санитарно-эпидемиологического заключения № 69.01.01.000.М.000374.07.16 от 28.07.2016г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, что соответствует п.1.4. СП 2.4.3648-20.

Образовательную деятельность по дополнительным общеразвивающим программам для детей МОУ СОШ № 40 осуществляет при наличии санитарно - эпидемиологического заключения № 69.01.01.000.М.000108.03.18 от 05.03.2018г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Проектная вместимость учреждения 600 мест. На момент проверки списочный состав обучающихся с 1 по 11 класс 1399 человек, из которых 583 человек учащиеся начальных классов, 675 человек учащиеся 5-9 классов, 141 человек учащиеся 10-11 классов.

Образовательная организация МОУ СОШ № 40 расположена на собственной территории, в зоне жилой застройки. Территория благоустроена, ограждена забором, имеет наружное электрическое освещение, содержится в чистоте, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

В ходе осмотра выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В кабинете № 30, № 32 не все лампы искусственного освещения исправны, что является нарушением п.2.8.9.СП 2.4.3648-20.
2. В кабинете № 12 технология для девочек на потолке и стенах имеются дефекты и повреждения побелки и покраски (следы от течи кровли), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита проведен отбор и исследование:

- вода питьевая- централизованное водоснабжения - вода питьевая, протоколы испытаний и экспертные заключения №№8071, 8072, 8143 от 27.02.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» соответствует требованиям гл. III табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- воздух замкнутых помещений по определяемым загрязняющим веществам не превышает установленные гигиенические нормативы (ПДК), протокол испытаний и экспертное заключение № 19931-19933 от 04.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»;

- параметры микроклимата, освещенность от искусственного освещения (протокол испытаний и экспертное заключение № 19503-19512 от 03.04.2024 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области»):

- параметры микроклимата соответствуют требованиям главы V табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.7.1. СП 2.4.3648-20;

- освещенность от искусственного освещения (при системе общего освещения) соответствует требованиям главы V табл. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», главы II п.2.8. СП 2.4.3648-20.

В ходе профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

1. В кабинете № 30, № 32 не все лампы искусственного освещения исправны, что является нарушением п.2.8.9.СП 2.4.3648-20.

2. В кабинете № 12 технология для девочек на потолке и стенах имеются дефекты и повреждения побелки и покраски (следы от течи кровли), что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 03 апреля 2024 г., протоколы испытаний и экспертные заключения

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Старший специалист 1 разряда ОСН
Кожина Любовь Владимировна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления):

08.04.2024 Туркина директор И.А. Туркина
(дата, время) (подпись) (должность) (ФИО)